

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

31.01.2020

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 Kalem Tıbbi Gaz Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	40 LİTRELİK BÜYÜK BOY OKSİJEN TÜPÜ ALIMI	Adet	180		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:04.02.2020 14:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

OKSİJEN TÜPÜ DOLUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yüklenici firma tarafından Teslim edilecek tüplerde boyası dökülmüş ve renk şeridi dökülmüş olan ya da "solunabilir" ibaresi taşımayan tüplerin gönderilmesi kabul edilmeyecektir,
2- Tıbbi Oksijen gazı dikişsiz çelik tüplerle sağlanacak, basınçları 150 bar'dan aşağı olmayacaktır. Tüp içerisindeki gaz miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

GAZ CİNSİ	TÜP HACMİ (lt)	BASINÇ (bar)	GAZ MİKTARI (m3)
OKSİJEN	40	150	7,20

- 3- Tıbbi Oksijen gazının saflığı en az hacimce % 99,5 olacaktır.
4- Yüklenici firma medikal gazları hastaneye ait tüplerle teslim edecek olup, tüpler kesinlikle değiştirilmeyecektir. Ancak idarece talep edildiği takdirde Oksijen Gazı yüklenici firma tarafından 50 lt su hacimli, 345 bar test basıncına dayanıklı TS11169/ISO4705 Standardına uygunluk belgesine sahip, üreticisi ISO9001 veya ISO9002 Kalite Güven Belgesine sahip tüplerle temin edilecektir.
5- Tıbbi Oksijen ventilleri, TS1520'ye uygun olarak 3/4 'erkek diş yapısında olacaktır. Hastaneye ait Tıbbi Oksijen tüplerinden bu standartta ait olmayanların ventilleri hastanemizce temin edilecek. Yüklenici firma değiştirme için işçilik ücreti almayacaktır.
6- Hastaneye ait Tıbbi Oksijen tüplerinin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. gibi ekipmanları hastanemizce temin edilecek, yüklenici firma değiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.
7- Medikal gaz tüpleri TS7450 " Kullanımdaki Çelik Tüplerin (basınçlı gazlar için)Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri kuralları " standartlara göre periyodik muayene ve test işleminden geçirilecektir. Yüklenici firmalar bu standartlarla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bulunan Yetki Belgesine ihale komisyonuna ibraz edecektir.
8- Tüp rengi, TS11169'a uygun olacak şekilde mavi RAL 5002 olup, TS3402' Tüpte kullanılan Gaz Tüpleri İçindeki Gazın Belirtilmesi İçin İşaretleme' standardı çevresinde tüp tabanından 2/3 yüksekliğe beyaz boya ile çevresel olarak 5cm genişlikte beyaz renk şerit yapılmalıdır. Yapılan şerit içerisinde beyaz renkte O₂ veya OKSİJEN yazılmalıdır.
9- Tüplerin nakliyesi ve hastanenin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.
10- Tüplerin yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
11- Oksijen tüplerinin üzerinde gazın cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasını belirten etiketler bulunacak, tüplerin imal tarihi, üretici firma adı, test basıncı, son test tarihi açık bir şekilde yazılacaktır.
12- Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı gaz üretme iznine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.Yüklenici firma direkt üretici değil bayii ise, bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesine ve bayisi olduğu üreticinin yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
13- Yüklenici firma Oksijen gazına ait TS2800 standardına uygunluk belgesini ve imalata yeterlilik belgesini ibraz edecektir.
14- Yüklenici firma medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
15-Merkezi Oksijen gaz dağıtım sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza, olağanüstü hava şartları vb. olumsuzlukları nedeniyle tedavinin aksamasına mahal vermeyecek şekilde yüklenici firmanın veya distribütörün Van ili içerisinde en az 10,000 kg kapasiteli Oksijen dolum tesisi bulunacaktır.
16-Boyasız olan tüpler, boyalı ve temiz bir şekilde teslim edilecektir.
17-Boş tüpler iyice boşaltılıp temizlendikten sonra doldurulacaktır. 30/01/2020

Mahsum İLDİZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Akın AVCI
Anestezi Teknikeri

Deniz ÇETİN
Anestezi Teknikeri



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - VAN MALİ HİZMETLER
BİRİMİ

24/01/2020 17:02 - 35689571 - 949 - E.330



00111052930

Sayı : 35689571-949
Konu : Yetki Devri

DAĞITIM YERLERİNE

07/11/2019 tarih ve 2019/475283 İKN'lı Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan "18 Aylık Medikal Gaz Alımı İşi" ihalesinde 2. kalem sıra numaralı Karbondioksit Gazı (10 Litrelik Tüp) ve 8. kalem sıra numaralı Oksijen Gazı (40 Litrelik Tüp) kalemleri, yaklaşık maliyet üzeri olduğundan bahse konu kalemlerin alımı iptal edilmiştir.

Sağlık hizmetinin sunulmasında aksaklıklara mahal verilmemesi adına, gerekli alımın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde **piyasa rayiç bedeli** dikkate alınarak alım yapılması için tarafınıza yetki verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Dr. Fatih TAMAN
İl Sağlık Müdürü V.

Dağıtım:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Van Gevaş Devlet Hastanesi
Van Başkale Devlet Hastanesi
Van Bahçesaray Devlet Hastanesi
Van Çatak Devlet Hastanesi
Van Çaldıran Devlet Hastanesi
Van Gürpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü
Van Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi
Van Muradiye Devlet Hastanesi
Van Özalp Devlet Hastanesi

meltem.saglam@saglik.gov.tr

Telefon: Faks No:

e-Posta: meltem.saglam@saglik.gov.tr İnternet Adresi: meltem.saglam@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden e620b084-9bce-4424-8357-130768274178 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Meltem SAĞLAM

EBE

Telefon No: (0 432) 210 21 15