

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

21.02.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan Hastane Yemek Asansör Motor Değişimi Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kagan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	Hastane Yemek Asansör Motor Değişimi	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:25.02.2020 14:30

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

YEMEKHANE ASANSÖR MOTOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Makine içinde 1 adet 200 kg tek hızlı veya akış makine olacak.
2. Makine 200 kg çekme gücünde 2 halatlı ve saptırma kaskaklı olacak.
3. Kaskağın halat çapı 8mm halata göre olacaktır.
4. Seyir mesafesi 15 metre olacaktır.
5. Yüklenci firma cihazlarda %95 aktif çalışma(uptime) süresini sağılamak zorundadır.
6. Yüklenci firma tarafından motor değışimi halinde en az 2 yıl garantili olmalıdır.

İKROM ENTERLİ



Mehmet İL DİZ
Biyoloji ve Tüketim
D. Sorumlusu

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADIYE DEVLET HASTAHANE
MUSTAFA GÜLTAS
İDARİ VE MALİ İŞLER BİRLİĞİ

