

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

20.01.2021

PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince “Doğrudan Temin Usulü” ile satın alınacaktır. Aşgari birim fiyatları yazılı teklifin: 26.01.2021 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr. Kagan ELİGÜL
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	HEPA FİLTRE (HL13 ARM2PG-0545*0545*078 H13)	13	Adet		
2	COMPACT FİLTRE (592*292*292)	2	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır. * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir. * En uygun teklifi veren yüklenici Firma filtre montajı yapacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

4. FİLTRELERDE ARANAN ÖZELLİKLER:

4.1 HEPA FİLTRE (H13)

1. Hepa filtrelerin kasaları alüminyum ve mdf olmalıdır.
2. Hepa filtre kasalarının tek tarafında sızdırmaz poliüretan eksiz conta olmalıdır.
3. Hepa filtre kâğıdı yüksek verimli glass-fiber kâğıt olmalıdır.
4. Hepa filtre bağıl nemliliği %90 ve üzeri olmalıdır.
5. Hepa filtreler EN 1822-4 standardına göre H13 sınıfında 0,3 mikron boyutunda partiküller için %99,95 üzeri olmalıdır.
6. Hepa filtrenin sıcaklık dayanımı 80 °C ve üzeri olmalıdır.
7. Hepa filtre malzemesi neme dayanıklı yüksek kaliteli kâğıttan imal edilmelidir.
8. Hepa filtre ambalajında ayrı ayrı test belgeleri olmalıdır.
9. Hepa filtrelerin EN 1822 test sertifikası ambalajında olmalıdır.
10. Hepa filtreler ISO 9001 ve TÜRKAK AKREDİTE onaylı olmalıdır.
11. Hepa filtreler verim ve teknik değerleri belirten etiketi üzerinde olmalıdır.
12. Hepa filtreler talep listesinde belirtilen boyutlarda olmalıdır.
13. Hepa filtreler EN 1822 test metoduna göre bağımsız test sertifikasına sahip olmalıdır.

14-Hepa Filtreler HL13arm2pg olmalıdır.

15-Hepa Filtre ebatları (545*545*78) H13 olmalıdır.

16-Hepa Filtre montajları yüklenici firmaya aittir.


4.2 KOMPAKT V FİLTRELER (F8/9)

1. Kompakt V filtreler kasaları sert plastik veya pvc malzeme olmalıdır.
2. Kompakt V filtrelerin pileleri cam lifli yüksek verimli kâğıt olmalıdır.
3. Kompakt V filtrelerin sınıfları F8 ve F9 olmalıdır.
4. Kompakt V filtre verimlilikleri F8 ve F9 için %90-95 olmalıdır.
5. Kompakt V filtrenin bağıl nemliliği % 90 ve üzeri olmalıdır.
6. Kompakt V filtrenin sıcaklık dayanımı 80 °C ve üzeri olmalıdır.
7. Kompakt V filtreler A+ enerji verimine sahip olmalıdır.
8. Kompakt V filtrelerin teknik etiketleri ve değerleri yazılı olmalıdır.
9. Kompakt V F9 ön filtreler belirtilen ölçü ve ebatlarda olmalıdır.
10. Kompakt V filtreler TÜRKAK AKREDİTE onay belgesi dosyada sunulmalıdır.
11. Kompakt V Filtreler F8 ve F9 için EN 779 standardına uygun ispat belgesi olan EUROVENT sertifikalı olmalıdır.

12-Compact Filtre ebatları (592*292*292) olmalıdır.


Mesut ÇAYIR

Klima Santralı Sorumlusu



Mahsum İLDİZ

TKY



Mustafa GÜLTAŞ

TKY

