

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

25.06.2020

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Elektrik Panosu FM200 160 Kg Yangın Söndürme Tüpü Dolumu Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr. Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ELEKTRİK PANOSU FM200 160 Kg YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DOLUMU	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:30.06.2020 11:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

FM200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN 160 KG'LİK DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname Muradiye Devlet Hastanesi ait 1 (Bir) adet 160 Kg Adet FM200 Gazlı Yangın Söndürme Tüpünün Dolumu konu edinmiştir.

FM-200 Gazının Özellikleri :

Saflik oranı%99Molekül ağırlığı
.....	.170Kaynama noktası
@1.013 bar.....	-16.4 °CDonma
noktası.....	-131 °CKritik
sıcaklık.....	101.7 C°Kritik
basınç.....	29.12 BarKritik
hacim.....	274 cm ³ / molKritik
yoğunluk.....	.621kg / m ³ Buhar basıncı
20 C° da..3.91barSıvı yoğunluğu 20°C da	1407
kg/m ³ Doygun buhar yoğunluğu	
20°C'da.....	31.176kg/m ³ Kızgın buhar özgül hacmi 1.013 bar
ve 20°C'da.....	0.1373m ³ /kg

MURADIYE DEVLET HASTANESİ
Nevzat SOLMAZ
Sivil Savunma Sorumlusu