

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Van İl Sağlık Müdürlüğü  
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Hizmet Alımı

01.03.2021

**PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 8 Kalem Kompanizasyon Panosu Yedek Parça Değişimi İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :04.03.2021 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;  
Bilgilerinize rica olunur.

**Dr.Kağan ELİGÜL**  
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	GRUP ARGE REAKTİF GÜÇ KONTROL ROLESİ (GA 111 SMART SVC 12 C3/COM) DEĞİŞİMİ	1	Adet		
2	AKIM TRANSORMATORU 150/5 A DEĞİŞİMİ	3	Adet		
3	400 V 5 KVAR KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ	1	Adet		
4	400 V 2,5 KVAR KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ	1	Adet		
5	400 V 1,5 KVAR KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ	1	Adet		
6	400 V 1 KVAR KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ	1	Adet		
7	230 V 1 KVAR KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ	3	Adet		
8	230 V 0,5 KVAR KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ	3	Adet		

Toplam

- \* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- \*Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- \* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- \* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- \* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- \* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- \* Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- \* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- \* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- \* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

**İMZA-KAŞE**

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

## GRUP ARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GRUP ARGE SVC REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ (GA111 SMART SVC 12C3L/COM

- 1 12 Kademe olacaktır.
- 2 Grup arge marka olacaktır.
- 3 reaktif güç sürme kademesi olacaktır.
- 4 1. sınıf kalite olacaktır.
- 5 3mA algılama akımı olacaktır.
- 6 Yüksek hassasiyette güç ölçümü yapabilecektir.
- 7 Reaktif güç profil gösteren güç akış grafiğine sahip olacaktır. Kademe yaşlandırma ile kademe ömrünü uzatma imkanı sunabilecektir.
- 8 Otomatik kademe testi yapabilecektir. Ve güncel değerleri tutabilecektir.

### KONDANSATÖR


- 1 Kondansatörler belirtilen güç ve volt değerinde olmalıdır.
- 2 1. kalite olmalıdır.
- 3 Tüp şeklinde kondansatörler olmalıdır.
- 4 50 hz ile çalışmalıdır.
- 5 Teknik ekip onayından sonra alımı yapılacaktır

### AKIM TRAFOSU

- 1 Primer akımı 150A olmalıdır.
- 2 Sekonder akımı 5A olmalıdır.
- 3 1. kalite olmalıdır.
- 4 Teknik servis onayından sonra alımı yapılacaktır

  
Muradiye Devlet Hastanesi  
Mustafa GÜLTAŞ  
Ticari ve Mali İşler Birim Sorumlusu

  
Mahsun İlgin  
Biyomedikal Ürünler  
Depo Sorumlusu

  
MURADIYE DEVLET HASTANESİ  
İbrahim ENTERLİ  
Teknisyen