

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

01.03.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :04.03.2021 11:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	AKÜ 12 V 25 AH	2	Adet		
				Toplam	

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KURU TİP TAM KAPALI BAKIMSIZ AKÜMÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname; kesintisiz güç kaynakları içerisinde yer alacak Kuru Tip Tam Kapalı Bakımsız Akümülatörlerin satın alınması, teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları kapsar.

2. AMAÇ

2.1. Aküler, Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) sistemini desteklemede kullanılacaktır. Akülerin karakteristikleri buna uygun olacaktır.

STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1-Aküler 12V **25** Ah özelliklerinde olmalıdır.
- 2-Aküler tam kapalı tip, hiç bakımsız, gaz kaçırmayan tipte olmalıdır.
- 3-Aküler çevreye zarar vermeyen asit sızdırmaz özellikte olmalıdır.
- 4-Aküler kullanım ömrü boyunca kutup bakım dışında bakım gerektirmeyecektir.
- 5-Akülerin dış kılıfı tamamen kapalı olup, açılabilir kapağı bulunmayacaktır.
- 6-Akülerin kutup başları paslanamaz metalden olup akülerden çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır.
- 7-Aküler -15 C ile 40 C ısı değerleri arasında çalışabilecektir.
- 8-Akülerin üzerindeki yazılar kabartma veya işleme şeklinde yazılı olacaktır.
- 9-Akülerin üzerindeki volt-amper değerleri açık bir şekilde yazılı olacaktır (etiket veya yapışma baskılar kabul edilmeyecektir).
- 10-Akü grubundaki akülerin hepsi aynı marka olacaktır.
- 11-Aküler en az 2 yıl garantili olacaktır. Akü arızaları fiziki müdahale (kıırma, su sızıntısı vb.) dışındaki her durumda garanti kapsamına dahil edilecektir (şişme vb.).
- 12-Akü grubu en az 4-5 yıl ömür beklentili olacaktır ve firma tarafından belgelendirilecektir.
- 13-Aküler TSE veya ISO kalite belgelerine sahip olacaktır.
- 14-Aküler yeni, orijinal ambalajında defosuz ve hatasız olacaktır.
- 15-Akülerin ambalajının üzerinde ilgili bilgiler olacaktır.
- 16-Aküler yeni imal edilmiş olacaktır. Akülerin teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla aynı yıl içinde olacaktır.
- 17-Akülerin paketlenmesi ve idare tarafından istenilen yere teslim edilmesi yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 18-Akü hesapları için; aküler, 1,7V/cell ya da 10,2V/blok kesme geriliminde ve 20-25°C'de minimum 10 dakika süreyle besleyebilmelidir.

MURADIYE DEVLET HASTANESİ
İKRAM ENTERLİ
Teknikyen

Muradiye Devlet Hastanesi
Mustafa GÜLBAŞ
Jari ve Mali İşler Birim Sorumlusu