

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

02.10.2019

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Hırdavat Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Berker USLU
Başhekim V

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEPA FİLTRE 545*545*78	Adet	13		
2	TORBA FİLTRE 60*60	Adet	10		
3	TORBA FİLTRE 30*30	Adet	10		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:04.10.2019 00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

A-HEPA FİLTRE

- 1-Hepa Filtrelerin kasası Alüminyum olacaktır.
- 2-Hepa Filtrelerin kasası tek taraflı sızdırmaz neopren conta olacaktır.
- 3-Hepa Filtrelerin contaları eksiksiz jel, dökme conta olacaktır.
- 4-Hepa Filtrelerin kağıdı yüksek verimli glass-fiber kağıt olacaktır.
- 5-Hepa Filtrelerin bağıl nemliliği %90 ve üzeri olacaktır.
- 6-Hepa Filtrelerin sıcaklık dayanımı 80c ve üzeri olmalıdır.
- 7-Hepa Filtreler talep listesinde yer alan H13 sınıf olacaktır.
- 8-Hepa Filtreler talep listesinde yer alan boyut ve sınıflarda olacaktır.
- 9-Hepa Filtreler gerekli ISO belgelerine sahip olmalıdır.

B-TORBA FİLTRE

- 1-Torba Filtreler standartlara uygun olacaktır.
- 2-Torba Filtrelerin kasaları galvaniz veya plastik olacaktır.
- 3-Torba Filtre cepleri Ultrasonik kaynaklı olacaktır.
- 4-Torba Filtreler talep listesinde yer alan F7/8 sınıf olacaktır.
- 5-Torba Filtreler talep listesinde yer alan boyut ve sınıflarda olacaktır.
- 6-Torba Filtreler gerekli ISO belgelerine sahip olmalıdır.
- 7-Torba Filtreler EN779 standardı Eurovent sertifikalı olmalıdır.

Mesut Gayer
01.10.2019
M. Gayer

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADİYE DEVLET HASTANESİ
MUSKİYE VE FİLTRELER BİRİMİ
İDARE MÜDÜRÜ