

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

02.12.2019

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASPIRATÖR 15'LİK	Adet	15		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:04.12.2019 14:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

WC PENCERE ASPIRATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

*150'lik (15 cm) otomatik panjurlu banyo wc fanı (bağlantı çapı 15 cm otomatik panjurlu banyo aspiratörü olmalıdır.

*Otomatik açılıp kapanan ön panjurlar sayesinde iç mekana toz veya kötü kokuların içeri girmesini engeller.

*Dinamik balansı ve özel pervane tasarımı sayesinde yüksek hava performansı sunar.

*Cihaz ışığı yansıtmaz, sararmalar gibi renk değişimine uğramaz, paslanmaz ve neme karşı extra korumalı olmalıdır.

Mahsum İlçöz
Biyomedikal Tüketim
Depo Sorumlusu

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERADİYE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA GÜLTAS
FİNANSMAN VE MALİ İŞLER BİRİM SOR