

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

20.01.2020

Sayı :

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 (Bir) Kalem Demirbaş Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kagan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	HAVA PERDESİ	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:23.01.2020 14:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

KEH18 HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek Hava Perdesinin toplam uzunluğu 2006 mm, Yüksekliği 236 mm olacaktır.
2. Elektrikli Isıtıcı – Tüp Rezistans ile (ortam havasını ısıtarak) çalışacaktır. Rezistanslar cihazın hava emiş kanalında bulunacaktır. Cihaz, Gerekliğinde Isıtıcısız (Ortam havasıyla) olarak ta çalıştırılabilecektir.
3. Cihazın takılabilir kapı yüksekliği minimum 210 cm, maksimum 250 cm olacaktır. Hava hızı 9 / 7 m/sn, hava hacmi 2300 / 1800 m³/h olacaktır. Üfleme kanalı hava yönlendirmeye müsait açılarda öne ve arkaya manuel olarak hareket ettirilebilecektir.
4. Hava Perdelerinin Plastik aksamı, Isıya dayanıklı özel maddelerden imal edilmiş P.C.(polikarbon) olacaktır.
5. Motoru ortada, 150 W ve Termik korumalı olacaktır.
6. Hava perdelerinde; Sessiz ve yüksek verimle çalışan, çapraz esintili 100 mm çapında ısıya dayanıklı özel imal plastik fan pervanesi kullanılacaktır. Fan ve cihazlarda balans, titreşim testleri ayrı ayrı yapılmış olup, sistem bütününde herhangi bir ses ve titreşim olmayacaktır. (Sadece cihazın üflemiş olduğu havanın sesi) Maksimum.59 dBA (1 m'de)
7. Hava perdeleri Enerji tasarrufu için Elektronik kontrol sistemine sahip olacaktır. Bu sisteme göre hava perdeleri kapı açıldığında; Fan en yüksek devirde, ısıtma %100 kapasite de, kapı kapandığında; Fan en düşük devirde, ısıtma ise %33 kapasite ile çalışacaktır.
8. Hava Perdelerinin gövdesi Elektrostatik boyalı sac, plastik panjurlu olacaktır.
9. Açma-Kapama –ON/OFF ve Fan hız devirleri, Isıtıcı elemanları üç kademede devreye alma veya devreden çıkarma işlemleri cihazın üzerinden dokunmatik pano ile yapılabilecektir. Cihazı kumanda eden ana kumanda kartları-elektronik kart veya devreleri – dokunmatik pano veya uzaktan kumanda ile çalışmasını sağlayan aksam ve donanımları direkt akıma (220 V) tabi olmayacak. Güvenlik açısından Kumanda paneli cihazın içinde veya dışında düşük voltaj ile çalışacaktır. (24 veya 12 Volt)Cihazla birlikte verilen uzaktan kumandadan da açma-kapama, fan hız ayarı, ısıtıcı elemanların çalıştırılması yapılacaktır.
10. Montaj ayakları seti, cihazlar ile standart olarak koli içerisinde bulunacaktır. (Cihaza ve duvara takılan montaj elemanları) Hava perdesi Yatay kullanıma uygun arkadan veya üstten montaja uygun olacaktır.
11. Enerji besleme kutusu cihazın üzerinde standart olacaktır. Tüm Enerji kablo uçları klipsli olacaktır. Enerji Kutusundan sadece fazlar (3 faz),topraklama ve nötr uçları çıkacaktır. Beraberinde bağlantı klemensi ve enerji kutu kapağı bulunacaktır.
12. Teklif edilecek Hava Perdesinin ısıtma gücü min. 18 kW olacaktır.

13. Cihaz, gerektiğinde modüler montaja uygun paralel bağlantı yapılabilir ve diğer modeller ile tek kumanda merkezinden kontrol edilebilecektir. Uygun paralel kablo bağlantısı ile çalıştırılacak şekilde çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacaktır.
14. Cihaz, talep edilmesi durumunda, kullanılacak mahallin ve yerin şartlarına göre, opsiyonel olarak elektronik kart değişimine uygun yapıda olmalı. Takılacak elektronik kartın restart özelliği olmalıdır. Ayrıca cihazın çalışma şartları ve özellikleri komutlar ile programlanabilmelidir. Elektronik kartın programlanmasında; elektrik tüketimi, ısısal güç, hava hızı kontrolü, otomatik kapı şartlarında çalışma, oda termostatı ayarı gibi özellikler olmalı ve opsiyonel olarak cihaz üzerinde takılı çalışmaya hazır olacak şekilde temin edilmelidir.
15. Hava Perdesi, gerektiğinde otomatik veya manuel kapılar ile koordineli çalışmaya hazır bağlantı çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacak ve kapı switch'i ile bağlantı yapılabilir.
16. Teklif edilen Hava perdesinin, Katalog ve Sahip olduğu kalite belgeleri (ISO 9001, CE veya Türk Standartlarına uygunluk Belgesi) olacaktır.
17. Teklif edilen Hava Perdesinin, İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti süresi ve Garanti Belgesi Bulunacaktır.

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADİYE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA GÜLTAŞ
HARİ VE MALİ İŞLER BİRİM SOR