

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

09.04.2020

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Kuru Tip Akü (UPS Güç Kaynakları İçin) Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr. Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KURU TİP AKÜ (12 V 25 veya 26 Ah)	Adet	7		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:14.04.2020 10:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

KURU TİP AKÜ GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Aküler 12V 25 veya 26 Ah özelliklerinde olmalıdır.
- 2-Aküler tam kapalı tip, hiç bakımsız, gaz kaçırmayan tipte olmalıdır.
- 3-Aküler çevreye zarar vermeyen asit sızdırmaz özellikte olmalıdır.
- 4-Aküler kullanım ömrü boyunca kutup bakım dışında bakım gerektirmeyecektir.
- 5-Akülerin dış kılıfı tamamen kapalı olup, açılabilir kapağı bulunmayacaktır.
- 6-Akülerin kutup başları paslanamaz metalden olup akülerden çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır.
- 7-Aküler -15 C ile 40 C ısı değerleri arasında çalışabilecektir.
- 8-Akülerin üzerindeki yazılar çıkmayacak şekilde yazılı olacaktır.
- 9-Akülerin üzerindeki volt-ampere değerleri açık bir şekilde yazılı olacaktır.
- 10-Akü grubundaki akülerin hepsi aynı marka olacaktır.
- 11-Aküler en az 2 yıl garantili olacaktır. Akü arızaları fiziki müdahale (kıрма, su sızıntısı vb.) dışındaki her durumda garanti kapsamına dahil edilecektir(şişme vb.).
- 12-Aküler TSE veya ISO kalite belgelerine sahip olacaktır.
- 13-Aküler yeni, orijinal ambalajında defosuz ve hatasız olacaktır.
- 14-Akülerin ambalajının üzerinde ilgili bilgiler olacaktır.
- 15-Aküler yeni imal edilmiş olacaktır. Akülerin teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 180 (yüz seksen) günlük bir fark olacaktır.
- 16-Akülerin paketlenmesi ve idare tarafından istenilen yere teslim ve devreye alınması yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 17-Yüklenici Firma, arızalı aküleri idare tarafından tutulan bir tutanak ile geri dönüşüme gönderilmesi için paketleyip götürecektir.

İKRAM ENTERCİ

Mahsum İL DİZ
Biyomedikal Tüketim
Depo Sorumlusu

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADIYE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA GÜLTAŞ
HARİ VE MALİ İŞLER BİRİM SOR